

# RÉACTION AU FEU

Demandeur: **ELITIS, S.A.**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2021AN1359



**aitex**  
textile research institute

## RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 21AN1359

Référence de l'échantillon:

**“ VESTIAIRE MASCULIN RM 1016”**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2020 et EN 13823:2010 + A1 :2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

**“D-s1,d0”**

Alcoy, 25/06/2021.

---

**Celia Dolçà**  
LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU