

# RÉACTION AU FEU

Demandeur:

**ELITIS, SAS**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2018AN3749



**aitex**  
textile research institute

## RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 18AN3749

Référence de l'échantillon:

### “ESSENCES DE BOIS”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010+A1:2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 comme:

**“B-s1,d0”**

Alcoy, 02/05/2018.

---

**Celia Dolçà**  
LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU FEU