

# RÉACTION AU FEU



Demandeur: **ELITIS, S.A.S**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2021AN1410



## RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 21AN1410

Référence de l'échantillon:



**“RM 590 LIN MURAL”**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2020 et EN 13823:2010 + A1 :2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:



**“B-s2,d0”**

Alcoy, 02/07/2021.



---

**Celia Dolçà**  
LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU