

RÉACTION AU FEU



Demandeur: **ELITIS, SAS**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2019AN2808



textile research institute

RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 19AN2808

Référence de l'échantillon:

“RAW RAFFIA RM 975”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2007+A1 :2009 comme:

“C-s1,d0”

Alcoy, 18/10/2019.

Celia Dolçà

LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU FEU