

RÉACTION AU FEU

Demandeur: **ELITIS, SAS**
2 BIS RUE JEAN RODIER
FR-31400 TOULOUSE

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2019AN3212



aitex
textile research institute

RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 19AN3212

Référence de l'échantillon:



“PAPER SCULPTURE”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:



“B-s1,d0”



Alcoy, 12/11/2019.

Celia Dolçà

LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU