

RÉACTION AU FEU

Demandeur:

ELITIS, SAS
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2018AN1749



aitex
textile research institute

RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 18AN1749

Référence de l'échantillon:

“RM 434 & RM 435”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010+A1:2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 comme:

“B-s1,d0”

Alcoy, 20/07/2018.

Celia Dolçà

LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU FEU

