

RAPPORT DE PRODUIT TYPE

La Société :

ELITIS, S.A.
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 qui établit les conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction, a réalisé les essais de type de réaction au feu sur :



aitex
textile research institute

Laboratoire d'Essai Notifié N° 0161

Document N° 15AN2365

En tenant compte des conditions établies pour le marquage CE décrites dans l'Annexe ZA de la norme harmonisée de produit EN 15102:2007+A1:2011, le laboratoire notifié déclare dans son rapport de classification n° 2015AN2365 que le revêtement décoratif pour murs référencé comme :

“RM 665 EPURE”

a été l'objet d'essai conformément aux conditions citées dans la norme de produit, étant classifiée selon la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 comme :

“B-s1,d0”

Les détails du produit, essais et champ d'application de la classification sont déclarés dans l'annexe A du présent document.

Alcoy, le 30/10/2015.

Raquel Muñoz González
CHEF DE ZONE LABORATOIRES



Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT FEU