

# ESSAI TYPE



**aitex**  
textile research institute  
Plaza Emilio Sala 1 - 1º  
E-03801 Alcoy (Alicante)



**ENAC**  
ENSAYOS  
Nº 12 / LE025  
Nº 12 / LE045  
Nº 12 / LE427  
Nº 12 / LE813  
Nº 12 / LE1631  
Nº 12 / LE1626

Demandeur: **ELITIS, S.A.**  
**2 BIS RUE JEAN RODIER**  
**31400 TOULOUSE-FRANCIA**

Observant les tâches décrites pour le système 3 de vérification de conformité et les prestations détaillées dans l'annexe ZA de la norme harmonisée relative au produit UNE-EN 15102:2008+A1:2012 V2



**aitex**

textile research institute

**L'organisme notifié n°0161**

**N° 14AN0323**

Déclare dans son rapport de classification N°2014AN0323 que le revêtement décoratif pour murs référencé comme :

**"ROBINSON RM 903"**

A été soumis à un essai conformément aux exigences précisées dans la norme harmonisée relative au produit, et qu'il se trouve classifié selon la norme, UNE-EN 13501-1, comme:

**"C-s1,d0"**

Valable pour la déclaration de conformité selon le paragraphe ZA.2.2 de la norme relative au produit.

Alcoy, 11/02/2014.

**Raquel Muñoz González**  
CHEF DE ZONE LABORATOIRESLE



**Jordi Ferri Pascual**  
RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU